



Opole, 10.02.2015 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/PZP/II/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: „*Adaptacja strychów na pomieszczenia biurowe*”

Wyjaśnienia treści SIWZ

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęły w dniu 10.02.2015. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela wyjaśnień treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 1:

„Pozycja przedmiaru robót ogólnobudowlanych nr 12 – Proszę o podanie parametrów paneli podłogowych takich jak: klasa ścieralności, klasa użyteczności, grubość, struktura i kolor.”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Panele podłogowe: ścieralność - klasa AC4 lub wyższa, klasa użyteczności - 33 i wyżej, grubość - min. 7 mm, struktura - drewno, kolor - jasny.

Zapytanie 2:

„Pozycja przedmiaru robót ogólnobudowlanych nr 27 – Jakiego koloru farb akrylowych i w jakich proporcjach?”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pozycja 27 przedmiaru robót ogólnobudowlanych dotyczy farb emulsyjnych. Kolor farby emulsyjnej - biały.

Zapytanie 3:

„Pozycja przedmiaru robót ogólnobudowlanych nr 33, 34 – Proszę o podanie dodatkowych parametrów technicznych takich jak: rodzaj okleiny HPL, CPL? Drzwi plaster miodu, płyta wiórowo-otworowa?”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z zapisami w przedmiarze robót ogólnobudowlanych Zamawiający dopuszcza drzwi o dowolnym wypełnieniu zapewniającym izolację akustyczną od 26 - 42 dB. Rodzaj okleiny - HPL.

Zapytanie 4:

„Pozycja kosztorysu nr 49÷52 – Proszę o dodanie zestawienia stolarki PVC i szczegółowych wytycznych technicznych takich jak np.: czy wymagana klasa odporności ogniowej, szczegółowy rysunek okien, kolor itp.”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Dla pozycji kosztorysu nr 49-52: klasa odporności ogniowej - jak dla budynków użyteczności publicznej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolor - biały. Rysunki okien znajdują się w załączniku nr 7A do OPZ

Zapytanie 5:

„Brak w przedmiarze lub błędna interpretacja poz. nr 9, dotyczącej wzmocnienia belek stropowych zgodnych z załącznikiem 6A”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pozycja 9 w przedmiarze dotyczy nowej konstrukcji na części powierzchni w pomieszczeniu 3.14, o której mowa w załączniku 6A str. 21 Opis techniczny w części „Roboty robót biórkowe i inne” pkt.: „W pomieszczeniu 3.14. wskutek podniesienia poziomu projektowanej podłogi o 34 cm, - o wysokość istniejącego podciągu - wykonać nową konstrukcję drewnianą stropu opierającą się na istniejącej konstrukcji”